

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради
Полтавської області

17.05.2019 № 702

АКТ
приймання-передачі
у власність АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
зовнішньої мережі електропостачання по вул. Яровій в м. Кременчуці

м. Кременчук

«10» 05 2019р.

Ми, що нижче підписалися, комісія створена на підставі рішення Кременчуцької міської ради від 21.02.2019 р. Про безоплатну передачу закінченого будівництвом об'єкту «Реконструкція мереж електропостачання по вул. Яровій в м. Кременчуці» в складі: начальника Комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» Воловика М.Л., головного бухгалтера Синьовид Л.М. з однієї сторони, та Голови Правління АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Стройного Р.В., фінансового директора і головного бухгалтера АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Дубініної Н.В. з другої сторони, склали цей акт про те, що керуючись ст. 327 Цивільного кодексу України, ст. 136 Господарського кодексу України, ст. ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п. 136.1.16 ст. 136 «Податкового кодексу» та згідно Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області XXXV сесії міської ради VII скликання від 21 лютого 2019 року перші безоплатно передають, а другі безоплатно приймають у власність основні фонди у складі:

№ п/п	Назва об'єкту електропостачання, технічна характеристика	Рік вводу в експл.	Од. вим.	Кількість	Балансова вартість (грн.)
1.	ПЛ-0,4 кВ від КТП-385 гр. Ярова, м. Кременчук, виконана проводом СИП-5нг (4х50), довжина - 0,175 км	2018	м	175	70068,51
2.	КВ-0,4 кВ від КТП-385 на оп.1 ПЛ гр. Ярова, м. Кременчук, виконана кабелем АВВГ 4х70, довжина - 0,055 км	2018	м	55	23356,17
3.	Витрати на реконструкцію трансформаторної підстанції №385 (КТП-385 Велико-Кохнівської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»)	2018	шт.	1	129015,03

ВСЬОГО БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ : 222439 грн. 71 коп.

Технічний стан електрооб'єкта задовільний

Середній відсоток амортизаційних відрахувань — %

Відшкодування на утримання основних фондів, які приймаються (передаються) :

1. Повітряна лінія 0,4 кВ - 1 шт., довжина - 175 м;
2. Кабельна вставка 0,4 кВ - 1 шт., довжина - 55 м.
(мережа електропостачання по вул. Яровій в м. Кременчуці).

- II. Чисельність персоналу та кошти, що направляються на споживання: відсутні
- III. Інші витрати на обслуговування об'єктів: відсутні
- IV. Автотранспортні засоби, механізми та інше обладнання: не передаються
- V. Матеріали та запчастини: не передаються
- VI. Виробничі площі, будівлі, споруди та житловий фонд: не передаються
- VII. Паливо: не передається
- VIII. Інші умови прийомки-передачі: немає

ДО АКТУ ДОДАЄТЬСЯ:

1. Акт обстеження технічного стану повітряної лінії 0,4 кВ і кабельної вставки 0,4 кВ від трансформаторної підстанції № 385, розташованих по вул. Яровій в м. Кременчуці.
2. Акт обстеження технічного стану трансформаторної підстанції № 385, розташованої по вул. Яровій в м. Кременчуці.

Передали:

Начальник
КВП «Кременчуцьке міське
управління капітального будівництва»



Воловик М.Л.

Головний бухгалтер
КВП «Кременчуцьке міське
управління капітального будівництва»

Синьовид Л.М.

Прийняли:

Голова Правління
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»



Стройний Р.В.

Фінансовий директор
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Дубініна Н.В.

Головний бухгалтер
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Дубініна Н.В.

АКТ
обстеження технічного стану повітряної електролінії 0,4 кВ і кабельної вставки 0,4 кВ від трансформаторної підстанції №385, розташованих по вул. Яровій в м. Кременчуці

м. Кременчук

від « 11 » 04 2019 року

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі:

заступника начальника КВП «Кременчуцьке міське УКБ» Луцика А.М., інженера ВДКТ КВП «Кременчуцьке міське УКБ» Бугаєнка О.В., начальника дільниці розподільчих мереж Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Сабадаша В.М., старшого майстра групи ПЛ-0,4-10 кВ Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Жовтобрюхова Б.В., майстра групи КЛ-0,4-10 кВ Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Завірюхи В.О., провідного інженера ВТГ Кременчуцької філії АТ «Полтаваобленерго» Самойленка В.Ю., провели обстеження технічного стану кабельної вставки 0,4 кВ від КТП-385 до оп. №1 гр. Ярова та повітряної лінії 0,4 кВ від КТП-385 гр. Ярова до багатоквартирних житлових будинків №1, 3, 5 та 7 по вулиці Яровій м. Кременчука. В ході обстеження з оглядом та перевіркою об'єктів на місці, комісія визначила і перевірила їх найменування і технічні характеристики (марка і перетин кабелю), рік введення в експлуатацію і довжини кабельних ліній, дані по яким зведено в таблицю:

№ з/п	Назва об'єкту електропостачання, технічна характеристика	Рік вводу в експлуатацію	Одиниця виміру	Кількість	Сума (грн.)
1.	КВ-0,4 кВ КТП-385: оп. №1 гр. Ярова м. Кременчук	2018	м	55	23356,17
2.	ПЛ-0,4 кВ КТП-385 гр. Ярова м. Кременчук	2018	м	175	70068,51

Під час огляду кабельної вставки та повітряної електролінії 0,4 кВ недоліків не виявлено.

В результаті обстеження комісія встановила, що вищезазначені кабельна вставка та повітряна лінія 0,4 кВ можуть бути безоплатно прийняті у власність АТ «Полтаваобленерго».

Заступник начальника КВП «КМ УКБ»

Інженер ВДКТ КВП «КМ УКБ»

Начальник дільниці розподільчих мереж

Старший майстер групи ПЛ-0,4-10 кВ

Майстер групи КЛ-0,4-10 кВ

Провідний інженер ВТГ



А.М. Луцик

О.В. Бугаєнко

В.М. Сабадаш

Б.В. Жовтобрюхов

В.О. Завірюха

В.Ю. Самойленко

АКТ
обстеження технічного стану трансформаторної підстанції № 385,
розташованої по вул. Яровій в м. Кременчуці

м. Кременчук

від « 17 » 04 2019 року

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі:

заступника начальника КВП «Кременчуцьке міське УКБ» Луцика А.М., інженера ВДКТ КВП «Кременчуцьке міське УКБ» Бугаєнка О.В., начальника Велико-Кохнівської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Чечеля В.Ю., заступника начальника Велико-Кохнівської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з розподілу електричної енергії Бобира О.О. та майстра виробничої дільниці з ремонту РП та ТП Велико-Кохнівської філії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Лісняка Р.В., провели обстеження технічного стану трансформаторної підстанції № 385. В ході обстеження з оглядом та перевіркою об'єкта на місці, комісія визначила і перевірила найменування та її технічні характеристики.

Під час огляду трансформаторної підстанції № 385 недоліків не виявлено.

Заступник начальника КВП «Км УКБ»



А.М. Луцик

Інженер ВДКТ КВП «Км УКБ»

О.В. Бугаєнко

Начальник Велико-Кохнівської філії
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

В.Ю. Чечель

Заступник начальник
Велико-Кохнівської філії
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
з розподілу електричної енергії

О.О. Бобир

Майстер виробничої дільниці
з ремонту РП та ТП

Р.В. Лісняк